

ОАО "НЭП" Центральная заводская лаборатория
 Адрес: 346392 РФ Ростовская обл., Красносулинский р-он,
 Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск Майский"
 Тел (Факс) 18638915-15-00



Паспорт № 3046/2016

Топливо моторное

Согласно приложенной спецификации по контракту № 61 от 22.07.16
 СТО 73281024-022-2012

Код ОКП 02 5199
 Номер пробы/партии 2426
 Дата выдачи паспорта 11.10.16
 Дата отбора проб 11.10.16
 Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/1
 Уровень наполнения (мм) 10630
 Масса нетто, т 2000
 Дата изготовления 11.10.16
 Дата анализа 11.10.16

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Нормированное значение | Фактическое значение |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | Плотность при 15 °С, кг/м ³ | ГОСТ Р 51069 | не более 895,0 | 843,5 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | не более 8 | 5,18 |
| 3 | Температура вспышки в закрытом тигле, °С | ГОСТ 6356 | не менее 62 | 69 |
| 4 | Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | не более минус 15 | -24 |
| 5 | Массовая доля серы, % | ГОСТ Р 51947 | не более 1,1 | 0,940 |
| 6 | Максимальная доля воды, % | ГОСТ 2477 | следы | следы |
| 7 | Коксуемость 10 ⁰ остатка, % | ГОСТ 19932 | не более 0,35 | 0,04 |
| 8 | Зольность, % (м/м) | ГОСТ 1461 | не более 0,02 | 0,01 |
| 9 | Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370 | не более 0,02 | отсутствие |
| 10 | Цвет | Визуально | в интервале от светло-желтого до светло-коричневого | желтый |
| 11 | Перегонимость, об.% до 360 °С | ГОСТ 2177 | менее 90 | 89 |
| 12 | Температура помутнения, °С | ГОСТ 5066 | не более плюс 3 | -1 |
| 13 | Пределная температура фильтруемости, °С | ГОСТ 22254 | не более минус 1 | -6 |

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
 Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.
 Содержит депрессорно-диспергирующую присадку до 0,12% Отгрузка с компонентом с 16.09.2016



Инженер химии

О.Г. Мерзжко

Система менеджмента сертифицирована
 на соответствие требованиям ISO 9001:2008 сертификат СН 11/1244 О Срок
 действия с 26.07.2014 по 27.07.2017 ISO 14001:2004
 сертификат СН 11/1245 ОО Срок действия с 26.07.2014 по 27.07.2017



Аттестат аккредитации РОСС RU 0001 617460 от 27.06.2014

Без печати ЦЗЛ не действителен

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1