

ОАО "НЭП" Центральная заводская лаборатория  
 Адрес: 346392 РФ Ростовская обл., Красносулинский р-он,  
 Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск Майский"  
 Тел (Факс) 18638915-15-00



## Паспорт № 3046/2016

Топливо моторное

Согласно приложенной спецификации по контракту № 61 от 22.07.16  
 СТО 73281024-022-2012

Код ОКП 02 5199  
 Номер пробы/партии 2426  
 Дата выдачи паспорта 11.10.16  
 Дата отбора проб 11.10.16  
 Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/1  
 Уровень наполнения (мм) 10630  
 Масса нетто, т 2000  
 Дата изготовления 11.10.16  
 Дата анализа 11.10.16

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	не более 895,0	843,5
2	Вязкость кинематическая при 20 С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	не более 8	5,18
3	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не менее 62	69
4	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не более минус 15	-24
5	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,1	0,940
6	Максимальная доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	следы
7	Коксуемость 10 <sup>0</sup> остатка, %	ГОСТ 19932	не более 0,35	0,04
8	Зольность, % (м/м)	ГОСТ 1461	не более 0,02	0,01
9	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	не более 0,02	отсутствие
10	Цвет	Визуально	в интервале от светло-желтого до светло-коричневого	желтый
11	Перегонимость, об.% до 360 °С	ГОСТ 2177	менее 90	89
12	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	не более плюс 3	-1
13	Пределная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не более минус 1	-6

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.  
 Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.  
 Содержит депрессорно-диспергирующую присадку до 0,12% Отгрузка с компонентом с 16.09.2016



Инженер химии

О.Г. Мерзжко

Система менеджмента сертифицирована  
 на соответствие требованиям ISO 9001:2008 сертификат СН 11/1244 О Срок  
 действия с 26.07.2014 по 27.07.2017 ISO 14001:2004  
 сертификат СН 11/1245 ОО Срок действия с 26.07.2014 по 27.07.2017



Аттестат аккредитации РОСС RU 0001 617460 от 27.06.2014

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1