



Сертификат соответствия № РОСС.RU.AE29.H06510
Срок действия с 12.01.2016г. по 11.01.2019 г.
Зарегистрирована ОС. АНО «УКЦ «Стандарты и метрология»»

ООО «Ильский НПЗ»
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

ПАСПОРТ № 1362(ПБ)

Наименование продукта: **Топливо печное бытовое**

Нормативный документ: СТО 98832933-004-2015

Юридический адрес: 353232, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новороссийск

Номер резервуара: 2

Уровень наполнения (см): 930

Дата изготовления: 06.09.2016 г.

Дата отбора проб: 06.09.2016 г.

Дата проведения анализа: 06.09.2016 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1.	Вязкость кинематическая при 20°С, мм ² /сек, не более	ГОСТ 33	14,00	3,918
2.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	30	59
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,5	0,250
4	Фракционный состав: - 90% перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177 (А)	400	353
5	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	831,5
7	Цвет	визуально	от светло-желтого до черного	светло-желтый

Присадки в топливе отсутствуют



Начальник ЦЗЛ

И.о.инженера-лаборанта

О.В. Назарова

Е.С. Лавриненко

